



Informationen zur energetischen Qualität nach FFVAV und AVBFernwärmeV

Energiemix 2024:	
aus Erdgaskesseln	100 %
insgesamt aus erneuerbaren Energien	0 %

Treibhausgasemissionsfaktor nach FW 309-1	268 gCO _{2eq} /kWh _{Wärme}
Primärenergiefaktor nach FW 309-1	1,22

Name des Wärmenetzbetreibers	Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH
Bezeichnung	„Erdgaskessel“ Cluster

Bielefeld, 25.08.2025

Sergej Menke

B. Eng. Sergej Menke