



Informationen zur energetischen Qualität nach FFVAV und AVBFernwärmeV

Energiemix 2024:	
aus Umweltwärme mit Wärmepumpe	50 %
hiervon aus Umweltwärme	36 %
hiervon aus Antriebsstrom	14 %
aus Erdgaskesseln	50 %
insgesamt aus erneuerbaren Energien	44 %

Treibhausgasemissionsfaktor nach FW 309-1	241 gCO ₂ eq/kWh _{Wärme}
Primärenergiefaktor nach FW 309-1	0,97

Name des Wärmenetzbetreibers	Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH
Bezeichnung	„Wärmepumpe+Gasbrennwertkessel“ Cluster

Bielefeld, 25.08.2025

Sergej Menke

B. Eng. Sergej Menke